2011.10

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Rejon Dystrybucji Częstochowa Wschód
ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 364 84 90
fax: 34 364 87 90
e-mail: czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł. dnia 06-08-2012
znak 1727/12

TAURON DYSTRYBUCJA

Częstochowa, dnia 02-08-2012 r.

Nr: WR/213701/12

GMINA KONIECPOL
ul. CHRZĄSTOWSKA 6A
42-230 KONIECPOL

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

p. Holak 6 VIII 2012

Wnioskodawca: **GMINA KONIECPOL**
ul. CHRZĄSTOWSKA 6A
42-230 KONIECPOL

obiekt: **zagospodarowanie działki (tereny przy zalewie)**

adres przyłączanego obiektu: **KONIECPOL, ul. ARMII KRAJOWEJ , dz. nr 2573/7, 3198, 3199/2, 3197, 3201, 2581/1, 3204**

Odpowiadając na pismo z dnia **25-07-2012 r.**, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:
Przyłącze 1: **20** kW dla zasilania podstawowego
na poniższych warunkach.

I. **Wymagania techniczne**

1. Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe przy budynku "YUKON", zasilanie ze stacji transformatorowej KONIECPOL UL. ARMII KRAJOWEJ [2-S856] obwód YUKON.**

2. a) miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.**
   b) miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.**

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
   a) w zakresie przyłącza: **TAURON Dystrybucja S.A. wykona przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm^2 o szacunkowej długości 5 m, zabuduje złącze kablowe oraz szafkę pomiarową spełniające unifikacyjne wymagania ENION S.A., usytuowane przy istniejącym złączu kablowym zasilającym budynek "YUKON", wprowadzi do złącza istniejący kabel relacji złącze kablowe "YUKON" a wielolicznikowa szafka pomiarowa usytuowana na elewacji budynku, ze złącza kablowego wykona zasilanie wielolicznikowej szafki pomiarowej oraz projektowanej,**
   b) w zakresie sieci: **nie dotyczy,**
   c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: **Wnioskodawca wyprowadzi trójfazową linię zasilającą do miejsca poboru mocy,**

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu **0,4 kV**:
   a) rodzaj układu: **licznik energii elektrycznej bezpośredni 3-fazowy, 1-strefowy,**
   b) miejsce zainstalowania: **w szafce pomiarowej w granicy posesji w bezpośredniej bliskości złącza kablowego.**

5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
   a) prąd znamionowy: **32 A,**
   b) rodzaj: **wyłącznik nadmiarowo - prądowy typu "S" o charakterystyce B,**
   c) lokalizacja: **w szafce pomiarowej.**

II. Do obliczeń przyjąć:
   a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu przyłączenia przyjąć według obliczeń, jednak nie mniej niż **10 kA.**

III. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, **tg φ ≤ 0,4.**

IV. Sieć pracuje w układzie:
   a) **0,4 kV - TT.**

V. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:
   a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:

- dla przerwy planowanej - **16** godzin,
- przerwy nieplanowanej - **24** godzin;

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
- przerw planowanych - **35** godzin,
- przerw nieplanowanych - **48** godzin.

VI. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

VII. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne".
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: projektu wymaganego ustawą Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Częstochowa Wschód.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Częstochowa Wschód z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określono dla **V** grupy przyłączeniowej.
14. **Anulujemy warunki przyłączenia WR/211943/10.**

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował **Jolanta Kopiszka**

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie RD Częstochowa Wschód
Główny Specjalista ds. Technicznej Obsługi Odbiorców
Marek Noszczyk

.....
(Pełnomocnik OSD)

Załączniki.:
projekt umowy o przyłączenie
informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Kopie:
1 x RD2/ZM