GMINA KONIECPOL
42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
tel. 34 3551 881 fax: 34 3551 756
Regon 151397990, NIP 9492189567

Koniecpol, dnia 17.04.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: **ZP.271.18.2018**
Nazwa zadania: **Przebudowa dróg gminnych – ul. Tartacznej i ul. Piaskowej w Koniecpolu**

W odpowiedzi na pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.04.2018 r., działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1: Po przeanalizowaniu dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego oraz po wizji w terenie, mamy obawy, czy założona konstrukcja chodników (tj. kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej ułożona jedynie na warstwie odsączającej z piasku), będzie wystarczająca i zapewni wymaganą trwałość chodników. Przy najechaniu bądź parkowaniu samochodów (cięższych pojazdów) na chodniku, może on ulec zniekształceniu (uszkodzeniu), co zapewne będzie skutkowało odpowiedzialnością gwarancyjna wykonawców robót. Czy w związku z powyższym, Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy podbudowy z materiału kamiennego pod chodnik?

Odpowiedź:
Konstrukcję chodnika należy wykonać zgodnie z przyjętą w dokumentacji technologią, tj. kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie odsączającej z piasku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Sporządził:
S. Musiał, tel. 34 355-17-55