GMINA KONIECPOL
42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
tel. 34 3551 001-05 fax: 34 3551 756
Regon 151397990, NIP 9492189567

Koniecpol, 26.07.2018 r.

ZP.271.42.1.2018

Dotyczy zapytania ofertowego sygn. ZP.271.42.2018

W odpowiedzi na pytanie z dn. 26.07.2018 r.(data wpływu) informuję co następuje.

1. Zamawiający nie wymaga aby w terminie do 29 sierpnia br. dokonano zgłoszenia robót budowlanych bądź wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

2. W zakres termomodernizacji podanych budynków wchodzi: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna ścian i dachów, wymiana pokrycia dachowego (Przedszkole nr 2), wymiana instalacji CO, modernizacja wentylacji, wymiana armatury na wodooszczędną.

3. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

4. Zamawiający wymaga sporządzenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

5. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą to 30 lub 31 lipca br.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Gwidon Jelonek

Sporządziła: Mieczysława Kolan