


UWAGI I OZNACZENIA

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ WYKONANO DLA RUROCIĄGU ZASILAJĄCEGO, RUROCIĄG POWROTNY ANALOGICZNIE

1. *Elementy prefabrykowane należy układać tak aby przewód pobielany leżał po prawej stronie patrząc w kierunku przepływu wody grzewczej. Połączenie przewodów miedzianych z pobielanymi konieczne jest gdy : - jest kontynuacja odgałęzienia z trójnika, - przy kolanie w lewo.*
2. *Podczas montażu rur i kształtek należy dokonywać pomiarów montażowych w celu sprawdzenia czy w obwodzie nie wystąpią przerwy lub miejsca styku przewodów z rurą stalową.*
3. *Po montażu należy zmierzyć długość wszystkich przewodów i kabli i nanieść je na rysunek powykonawczy.*

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNE BRONISŁAW WALUGA ul. Wodzisławska 16/13 42-200 Częstochowa tel./fax (32) 2 444 696 e-mail: bwaluga@wp.pl				
INWESTOR: Gmina Konieciopol ul. Chrzanowska 6A 42-230 Konieciopol				
INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Koniecpolu				
BRANŻA: SIEĆ CIEPLNA			STADIUM: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bronisław WALUGA	DATA: 06.2020	NR UPR.: 467/94	PODPIS:	NR RYSUNKU: KT / 10/2018
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan FAWNIUK	DATA: 06.2020	NR UPR.: 69/163 Katowice	PODPIS:	STADIUM: PBW
				SKALA:
				NR RYSUNKU: SC-9