MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6641.4014.2017
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	240406_4, 240406_5
	nazwa	Koniecpol Miasto, Koniecpol Gmina
Obręb ewidencyjny	identyfikator	240406_4.0001, 240406_5.0005 240406_5.0008, 240406_5.0019
	nazwa	Koniecpol, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Wąsosz
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Nie występuje

Wykonawca:

USŁUGI GEODEZYJNE
MAREK KNYSAK
ul. Krótka 3 lok. 110
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. 34-363-93-21, 608 892-810
IDS 151389618, NIP 949-024-30-50

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Marek Knysak
uprawnienia nr 18522

Data: 15.11.2017

Uwaga:

- Zgodnie z §79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - nie aktualizowano użytków gruntowych.

- Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych z wyłączeniem §79 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

- Mapa może służyć do projektowania obiektów liniowych.

g — Budynek na czas wykonania opracowania nie jest ujawniony w EGiB

Legenda:

żywopłot

znak drogowy

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - sygnatura archiwalizacji: P.2014. 204. 3766

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 20 LIS. 2017

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO inż. Małgorzata Ćwiek GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Geodezji i Kartografii

SZKIC PRZEGLĄDOWY ARKUSZY MAPY

ARKUSZ 7 / 21

ARKUSZ NR. 8

ARKUSZ NR. 7

ARKUSZ NR. 7

ARKUSZ NR. 6

LEGENDA :

- wDN PE L=.....m — PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA wykonanie rozkopem
- wDN PE L=.....m — PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA wykonanie przewiertem
- wDN PE L=.....m — PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE wykonanie rozkopem
- wDN PE L=.....m — PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE wykonanie przewiertem
- R.O DN250 PE L=.....m — PROJ. RURA OCHRONNA
- PROJ. ZASUWA ODCINAJĄCA
- PROJ. STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA
- PROJ. WYKOP TYMCZASOWY
- PROJ. STUDZIENKA WODOMIERZOWA
- PROJ. HYDRANT POŻAROWY
- GRANICA DZIAŁEK

BIOKLAR ZBOŚ mgr inż. JAROSŁAW PODOLSKI			ZADANIE :	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsc. Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Kościuszki	
OBIEKT:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI		INWESTOR:	GMINA KONIECPOL ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol	
		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA: 21.11.2017r / SKALA: 1:500
PROJEKTANT	mgr inż.Jarosław Podolski	INS. / SIECI SANIT	304/00/OUW		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Robert Domański	INS. / SIECI SANIT	151/DOŚ/10		
ASYSTENT					STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY / NR RYSUNKU: 07
TYTUŁ RYSUNKU :	PROJEKT ZAGOSPODAROANIA TERENU				
					Licencja : BYR1-9V69-6IDF-19WB

UAGA;
1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA WODOCIĄGU OGRANICZA SIĘ DO RZUTU RUROCIĄGU NA POWIERZCHNIĘ TERENU, CO POKRYWA SIĘ Z KRESKĄ RYSUNKOWĄ.
2. NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT W POBLIŻU SŁUPÓW SŁUPY I ICH FUNDAMENTY NALEŻY ZABEPIECZYĆ.
3. Sieć oraz przyłącza układać na głębokości minimu 1,6 m ppt. Minimalne przykrycie gruntem musi wynosić 1,4 m.